

**RAPPORTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
MM N° 5/2021**

Seduta del 28.10.2021

Presenti:

Cambieri Gianluca
Copetti Dario (supplente)
Crocì Torti Alvaro (supplente)
D'Occhio Andrea
Ferrari Patrick (Presidente)
Gorla Attilio
Lurati Sabrina
Perissinotto Andrea
Reclari Massimiliano
Rizza Brugnoli Gessica (supplente)
Sebben Dario

Presentazione MM 5/2021 accompagnante la richiesta di credito di FR 122'000.- per il rinnovo della centrale di comando dell'acquedotto di Vacallo presso la sede AGE SA e sostituzione centraline periferiche presso le installazioni esterne.

In data 28 ottobre la scrivente Commissione si è riunita per l'esame del messaggio sopracitato.

Da quando AGE SA ha la gestione dell'acquedotto comunale e dell'azienda acqua potabile di Vacallo (2009), le nostre strutture sono gestite nella centrale di comando situa presso la loro sede.

Il posto di comando si compone di unità di interfaccia, PC, software e banche dati su dischi duri e risalgono all'anno 2000 e da allora è stato oggetto solo di un ammodernamento parziale del software e la sostituzione dell'ordinatore nel 2009.

Presso gli impianti esterni dell'acquedotto di Vacallo e in un impianto di Chiasso sono presenti centraline elettroniche (periferiche) di vecchia generazione non più compatibili con i segnali di nuova generazione, pertanto non più utilizzabili.

Oggi tutto il sistema risulta vetusto sia dal lato hardware che software.


A causa di questo, e a seguito di alcuni guasti registrati nel corso degli ultimi mesi, per garantire la sicurezza di funzionamento degli acquedotti si rende indispensabile procedere alla sostituzione delle apparecchiature e dei programmi della centrale di comando con gli apparecchi e tecnica odierna.

Visto quanto descritto, il rinnovo della centrale di comando dell'acquedotto e le sostituzioni delle centraline periferiche presso le installazioni esterne sono giustificate e opportune.

I commissari all'unanimità hanno votato di approvare il MM 2/2021 accompagnante la richiesta di credito di FR 122'000.- per il rinnovo della centrale di comando dell'acquedotto di Vacallo presso la sede AGE SA e sostituzione centraline periferiche presso le installazioni esterne.

Con stima

Ferrari Patrick



Gorla Attilio

Sebben Dario

D'Occhio Andrea

Perissinotto Andrea

Lurati Sabrina

Cambieri Gianluca